

АНКЕТА
обследования помещений
муниципального казенного учреждения культуры города Куйбышева Куйбышев-
ского района Новосибирской области «Музейный комплекс»
в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения

04.02.2020г.

Полное юридическое наименование объекта: **Муниципальное казенное учреждение культуры города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный комплекс»**

Адрес, телефон, факс, e-mail: 632387, Новосибирская область, город Куйбышев, ул. **Коммунистическая, 29**, телефон/факс (838362)-23-672, m1056@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта: отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области

Вид деятельности: музей

Размещение объекта: отдельное здание

Объем предоставляемых услуг: пропускная способность в день 50-60 человек, в месяц от 1500 до 1800 человек, в летние месяцы от 1100 до 2800 человек.

2. Состояние доступности объекта

2.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусная остановка «Сквер Куйбышева»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 метров

2.2.2 время движения (пешком) 3 мин

2.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), *да*

2.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*: нерегулируемый (ул. Папшева - ул. Коммунистическая).

2.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*: визуальная

2.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*: *есть*. Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*: нет

ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ по-мещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие
1	2	3	4	5
	Вход на территорию:	К	наличие	для отдельных МГН
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	более 90
	Знак доступности учреждения			нет
	Автостоянка посетителей			нет
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	-
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	нет
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	нет
	<p>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 	<p>К, О</p> <p>К, О, Г</p> <p>С</p>	<p>не менее 180 см</p> <p>наличие</p> <p>наличие</p>	<p>более 180</p> <p>нет</p> <p>декоративная решетка,</p>

	200 м	О	наличие	наличие *покрытие на пути под- хода к зданию травмо- опасное, (при намока- нии становится скользким)
--	-------	---	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие
1	2	3	4	5
	Крыльцо или входная площадка (билетные кассы)			
	Высота площадки		норматив не установлен	28 см
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	Верх.171x117см , Ниж.153x243см
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С, Г	наличие	нет
	Нескользящее покрытие	К, О, С, Г	наличие	наличие
	Навес	К, О, С	наличие	наличие
	Лестница наружная			
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	наличие
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60 см	510 см
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	нет
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирую-	О, С С, О О, С	наличие 85-95 см не менее 30 см	нет нет нет

	щим окончанием (за- круглением)			
	Тамбур			
	Габариты тамбура: глу- бина x ширина	К	не менее 220x180 см	116x51 см
	Двери распашные (Р), автоматические раз- движные (А): • ширина проема в свету • высота порога наруж- ного, внутреннего	К, О	не менее 90 см не более 2,5 см	Р двустворча- тые 116 см соответствует 18 см
	Входная площадка (основное здание)			
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	нет
	Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	нет
	Навес	К, О, С	наличие	наличие

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие
1	2	3	4	5
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	Более 120 см
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	нет
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	нет нет
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С, К	не более 10 см	нет
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет
	Лестница 1 на 1 эт.			

	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	нет
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием 	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	
	Лестница 2 на 2 эт			
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	нет
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием 	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	Наличие с одной стороны наличие
	Лестница 3 из холла на 1 эт.			Ширина без поручня - 1.80 Ширина с поручнем – 1,70 Ступени 16; 24
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	отсутствует
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием 	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	Наличие с двух сторон Наличие
	Лестница 4 (служебная)			

	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	отсутствует
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием 	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	Поручни с одной стороны
	Пандус (внутренний) нет пандусов			
	Ширина марша	К	не менее 100 см	
	Уклон	К	не более 1/12	
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	не менее 150x150 см	
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием 	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	

ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие
1	2	3	4	5
	Обслуживание через окно/прилавок			
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	нет

	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150 см	нет
	Обслуживание с перемещением по маршруту №			
	Ширина полосы движения (фойе)	К, О	не менее 120 см	
	Зрительный зал	К, О		
	Двери (вход 1) Ширина в свету порог	К	Не менее 90 Не более 2,5	
	Доля мест для колясочников	К	Не менее 2%	
	Ширина прохода к месту колясочников	К	Не менее 120	
	Доля мест для лиц, с нарушениями слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	Не менее 1 шт.	
	Театральный буфет	К, О		

САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие
1	2	3	4	5
	Санузел			
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	нет
	Ширина дверного проема 1 порог Ширина дверного проема 2 порог	К	не менее 90 см	85см нет 85 см нет
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К О	не менее 130 x 85 см 75-85 см наличие	 75 см нет
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (шири-	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см	Нет

	на х глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	нет
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет

СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие
1	2	3	4	5
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	Визуальная информация практически не видна в окружающем интерьере
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	нет
	Указатели, пиктограммы: <ul style="list-style-type: none"> размещение на высоте высота прописных букв освещенность 	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	нет
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • на кабинах санитарно-бытовых помещений 	С С С	наличие 60-110 см наличие	нет нет
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	нет
	Световые текстовые табло	Г, С	наличие	нет

	для вывода оперативной информации			
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	нет

ПУТИ ЭВАКУАЦИИ

Пути эвакуации на входе 1 этажа	Крыльцо или входная площадка			
	Тамбур			
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	
	Двери распашные (Р): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Соответствуют нет
	Информационные указатели	Г, О		визуальные
Пути эвакуации со 2 этажа из помещения музея	Двери распашные 1 (Р): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего Двери распашные 2 (Р): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	менее 90 более 2,5 см менее 90 более 2,5 см
	Информационные указатели	Г, О		визуальные

Обследование проведено:

Директор МКУК "Музейный комплекс"



И.Н. Шульгина

Начальник научно-просветительского отдела



И.Н. Гайдар

Начальник хозяйственного отдела



В.И. Брюков

Лектор-экскурсовод



О.А. Иваненко

Завсектором учета МКУК "Музейный комплекс"



Е.Н. Морозова