

**АНКЕТА**  
**обследования помещений**  
**муниципального казенного учреждения культуры**  
**города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области**  
**«Музейный комплекс» в отношении его доступности для инвалидов и других**  
**маломобильных групп населения**

04.02.2020г

Полное юридическое наименование объекта: **Муниципальное казенное учреждения культуры города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный комплекс»**

Адрес, телефон, факс, e-mail: 632387, Новосибирская область, город Куйбышев, ул. Ленина, 2, телефон/факс (838362) 25-152, [m1056@mail.ru](mailto:m1056@mail.ru)

Ведомственная принадлежность объекта: отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области

Вид деятельности: музей

Размещение объекта: отдельное здание

Объем предоставляемых услуг: пропускная способность в месяц до 25 человек, в год до 300 человек.

## **2. Состояние доступности объекта**

**2.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусная остановка «Центр»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

### **2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 1000 метров (от остановки «Сквер Куйбышева»)

2.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

2.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

2.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*: нерегулируемый (ул. Ленина– ул. Закраевского, ул. Папшева-ул. Коммунистическая).

2.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*: визуальная

2.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*: нет

## **ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА**

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие
-----------------------	--------------------------------	--	---	-------------------------------

1	2	3	4	5
	Вход на территорию:	К	<b>наличие</b>	наличие
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	<b>не менее 90 см</b>	180 см
	Знак доступности учреждения			нет
	Автостоянка посетителей			нет
	Расстояние до входа в здание	К, О	<b>не более 50 м</b>	2
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	<b>не менее 10%</b>	нет
	Размер места со специальным знаком	К	<b>350x500см</b>	нет
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина полосы движения:</li> <li>• указатели направления движения</li> <li>• декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию</li> <li>• места отдыха: через 200 м</li> </ul>	К, О К, О, Г С О	<b>не менее 180 см</b>  <b>наличие</b>  <b>наличие</b>  <b>наличие</b>	180 см нет нет нет

### **ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)**

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие
1	2	3	4	5
	<b>Крыльцо или входная площадка (билетные кассы)</b>			
	Высота площадки		норматив не установлен	27 см

	Габариты площадки: ширина x глубина	К	<b>не менее 220x220 см</b>	145см x110см
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	<b>наличие</b>	наличие
	Нескользящее покрытие	К, О, С, Г	<b>наличие</b>	нет
	Навес	К, О, С	<b>наличие</b>	наличие
	<b>Лестница наружная</b>			
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	<b>наличие</b>	нет
	Рельефная (тактиль- ная) полоса перед маршем вверху и вни- зу (ширина)	С	<b>60 см</b>	нет
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	<b>наличие</b>	нет
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные за- вершения поручня вверху и внизу с не- травмирующим оконча- нием (закруглением)	О, С С О О, С	<b>наличие 85-95 см не менее 30 см</b>	нет нет нет
	<b>Тамбур</b>			
	Габариты тамбура: глу- бина x ширина	К	<b>не менее 220x180 см</b>	125см x130см
	Двери распашные (Р), автоматические раз- движные (А):  • ширина проема в све- ту  • высота порога наруж- ного, внутреннего	К, О	<b>не менее 90 см  не более 2,5 см</b>	Р одноствор- чатые  125см  8 см
	<b>Входная площадка (основное здание)</b>			
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	<b>не менее 220x220 см</b>	200x180см
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	<b>наличие</b>	нет

	Нескользящее покрытие	К, О, С	<b>наличие</b>	нет
	Навес	К, О, С	<b>наличие</b>	наличие

### ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуг)

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие
1	2	3	4	5
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	<b>не менее 120 см</b>	120
	Разворотные площадки	К	<b>не менее 150x150 см</b>	нет
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г  О, К	<b>не менее 1 ед. на этаж</b>  <b>не менее 1 ед. на этаж</b>	нет  нет
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С, К	<b>не более 10 см</b>	нет
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	<b>60 см</b>	нет
	<b>Пандус (внутренний) нет пандусов</b>			нет
	Ширина марша	К	<b>не менее 100 см</b>	нет
	Уклон	К	<b>не более 1/12</b>	нет
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	<b>не менее 150x150 см</b>	нет
	Поручни с двух сторон:	К, О	<b>наличие</b>	нет

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• поручни на высоте</li> <li>• горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием</li> </ul>	К О, К, С	<b>70 см</b> <b>85-90 см</b> <b>не менее 30 см</b>	
--	--	--------------	--	--

## ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие
1	2	3	4	5
	<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>			
	Высота рабочей поверхности	К	<b>80-110 см</b>	нет
	Габариты зоны обслуживания	К	<b>не менее 90x150 см</b>	нет
	<b>Обслуживание с перемещением по маршруту №</b>			
	Ширина полосы движения (фойе)	К, О	<b>не менее 120 см</b>	215 см
	Экспозиционный зал	К, О		
	Двери (вход 1) Ширина в свету порог	К	<b>Не менее 90</b> <b>Не более 2,5</b>	90см 3.2см
	Доля мест для колясочников	К	<b>Не менее 2%</b>	нет
	Ширина прохода к месту колясочников	К	<b>Не менее 120</b>	
	Доля мест для лиц, с нарушениями слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	<b>Не менее 1 шт.</b>	нет

## САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие
1	2	3	4	5
	<b>Санузел</b>			
	Знак доступности помещения	К, О	<b>наличие</b>	нет
	Ширина дверного проема 1 порог Ширина дверного проема 2 порог	К	<b>не менее 90 см</b>	нет
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	<b>30 см</b>	нет
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К О	<b>не менее 130x 85 см</b>  <b>75-85 см наличие</b>	нет
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К  К  К, О К  О	<b>не менее 1 ед.</b> <b>не менее 90 см</b>  <b>не менее 180x165 см</b> <b>см</b> <b>наличие</b> <b>не менее 80x120 см</b>  <b>наличие</b>	нет
	Знак доступности каби-	К, О	<b>наличие</b>	нет

	ны			
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет

## СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие
1	2	3	4	5
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	<b>наличие</b>	нет
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещение на высоте</li> <li>• высота прописных букв</li> <li>• освещенность</li> </ul>	К, С, Г С С	<b>наличие</b> <b>не более 160 см</b> <b>не менее 7,5 см</b> <b>наличие</b>	нет
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	<b>наличие</b> <b>не более 200 см</b> <b>не менее 7,5 см</b> <b>наличие</b>	нет
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота размещения</li> <li>• на кабинах санитарно-бытовых помещений</li> </ul>	С С	<b>наличие</b> <b>60-110 см</b> <b>наличие</b>	нет нет
	Речевые информаторы и маяки	С	<b>наличие</b>	нет
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м <sup>2</sup>	С	<b>наличие</b>	нет

	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	<b>наличие</b>	нет
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	<b>наличие</b>	нет

### ПУТИ ЭВАКУАЦИИ

Пути эвакуации	Крыльцо или входная площадка			
	<b>Тамбур</b>			
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	<b>не менее 220x180 см</b>	нет
	Двери одностворчатые (О): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	<b>не менее 90 см</b> <b>не более 2,5 см</b>	90см 5
	Информационные указатели	Г, О		нет

#### Обследование проведено:

Директор МКУК "Музейный комплекс"



И.Н. Шульгина

Начальник научно-просветительского отдела



И.Н. Гайдар

Начальник хозяйственного отдела



В.И. Бирюков

Лектор-экскурсовод



О.А. Иваненко

Завсектором учета МКУК "Музейный комплекс"



Е.Н. Морозова