

АНКЕТА
обследования помещений
муниципального казенного учреждения культуры
города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области
«Музейный комплекс»
в отношении его доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения

04.02.2020г.

Полное юридическое наименование объекта: **Муниципальное казенное учреждения культуры города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный комплекс»**

Адрес, телефон, факс, e-mail: 632387, Новосибирская область, город Куйбышев ул. Папшева, 5, телефон/факс (838362) 23-672, m1056@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта: отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области

Вид деятельности: музей

Размещение объекта: отдельное здание

Объем предоставляемых услуг: пропускная способность в день от 40-45 человек, в месяц 1200-1300 человек, в год 16000 человек.

2. Состояние доступности объекта

2.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусная остановка «Сквер Куйбышева»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 метров

2.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

2.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да

2.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*: нерегулируемый (ул. Папшева - ул. Коммунистическая).

2.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*: визуальная

2.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*: нет

ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие
-----------------------	--------------------------------	--	---	-------------------------------

1	2	3	4	5
	Вход на территорию:	К	наличие	наличие
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	123см x260см.
	Знак доступности учреждения			нет
	Автостоянка посетителей			нет
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	-
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	нет
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	нет
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	К, О К, О, Г С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	нет нет нет

ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие
1	2	3	4	5
	Крыльцо или входная площадка (билетные кассы)			
	Высота площадки (дверного порога)		норматив не установлен	0.09 см

	Габариты площадки: ширина x глубина (дверного проема)	К	не менее 220x220 см	125x210см,
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С,Г	наличие	нет
	Нескользящее покрытие	К, О, С,Г	наличие	наличие
	Навес	К, О, С	наличие	наличие
	Лестница наружная			
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	нет
	Рельефная (тактиль- ная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет
	Контрастная окрас- ка первой и послед- ней ступеней	С	наличие	нет
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные за- вершения поручня вверху и внизу с не- травмирующим окон- чанием (закруглением)	О, С С О О, С	наличие 85-95 см не менее 30 см	нет нет нет
	Тамбур			
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	145x50 см
	Двери распашные (Р), автоматические раз- движные (А): • ширина проема в све- ту • высота порога наруж- ного, внутреннего	К, О	не менее 90 см не более 2,5 см	Р двустворча- тые 125 см соответствует более 2,5 см(9 см)
	Входная площадка (основное здание)			
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	нет
	Поручни (ограждение)	К, О, С	наличие	нет

	при высоте площадки более 45 см			
	Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	нет
	Навес	К, О, С	наличие	наличие

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуг)

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие
1	2	3	4	5
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	Более 120 см
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	нет
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	нет нет
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С, К	не более 10 см	нет
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет
	Лестница 1 (в экспозиционный зал 2-го этажа)			Ширина без поручня - 103см Ширина с поручнем – 97см Ступени 20шт х шир.26 см х высота 13.5

				см
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	нет
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием 	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	Поручни с одной стороны 95 см
	Лестница 2 (пожарно-эвакуационная) наружная с 2 этажа			Ширина без поручня - 162 см Ширина с поручнем – 160см Ступени 32.6х высота 22.3х12 шт.
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	нет
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием 	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	Наличие с одной стороны 94-95 см наличие

ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие
1	2	3	4	5
	Обслуживание через окно/прилавок			
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	нет

	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150 см	нет
	Обслуживание с перемещением по маршруту			
	Ширина полосы движения (фойе)	К, О	не менее 120 см	120 см
	Выставочный зал	К,О		
	Двери (вход 1)	К	Не менее 90	90 см
	Ширина в свету порога		Не более 2,5	2.5
	Доля мест для колясочников	К	Не менее 2%	нет
	Ширина прохода к месту колясочников	К	Не менее 120	нет
	Доля мест для лиц, с нарушениями слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	Не менее 1 шт.	нет

САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие
1	2	3	4	5
	Санузел			
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	есть
	Ширина дверного проема 1 порога	К	не менее 90 см	126см нет
	Ширина дверного проема 2			87 см

	порог			нет
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К О	не менее 130 x85 см 75-85 см наличие	75 см нет
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	есть 87см 255смx101 есть нет
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	есть
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет

СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для	Норматив доступности, установленный	Фактическая величина, наличие
-----------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

		которых установлен норматив	для инвалидов, в единицах	
1	2	3	4	5
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	*Визуальная информация практически не видна в окружающем интерьере
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	нет
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	нет
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • на кабинах санитарно-бытовых помещений 	С С С	наличие 60-110 см наличие наличие	нет нет нет
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	нет
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	нет






	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О, С, Г	наличие	нет
--	---	-----------	----------------	-----

ПУТИ ЭВАКУАЦИИ

Пути эвакуации на входе 1 этажа	Крыльцо или входная площадка			
	Тамбур			
	Габариты тамбура: глубина х ширина	К	не менее 220x180 см	соответствует
	Двери двухстворчатые (О): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	соответствуют нет
	Пожарный запасной выход			
	Габариты коридора: Глубина х ширина	К	не менее 220x180 см	не соответствует 150 х 91 см
	Двери двухстворчатые (О) -ширина проема в свету -высота порога, наружного, внутреннего	К	Не менее 90 см Не более 2.5.см	соответствует 125см нет
План эвакуации 2 этажа	Крыльцо или входная площадка пожарный выход 2 этажа			
	Площадка Габариты площадки: Ширина и глубина	К	Не менее 220x180см	соответствует
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	нет
	Поручни с двух сторон: -по высоте -горизонтальные, завершение поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием(закруглением)	О.С О.С О.С	Наличие 85-95см Не менее 30 см	Есть Есть нет
	Информационные указате-	Г,О		нет

	ли			
	Информационные указатели	Г,О		нет

Обследование проведено:

Директор МКУК "Музейный комплекс"		И.Н. Шульгина
Начальник научно-просветительского отдела		И.Н. Гайер
Начальник хозяйственного отдела		В.И. Бирюков
Лектор-экскурсовод		О.А. Иваненко
Завсектором учета МКУК "Музейный комплекс"		Е.Н. Морозова